

Lohjan Liikuntakeskus Oy  
 Runokatu 1  
 08100 LOHJA



Tilausno 135812 (2002/NEIDONKE), saapunut 22.11.2022, näytteet otettu 22.11.2022 (10:10)  
 Näytteenottaja: LUVYLab Mho

**Paikka: Neidonkeidas**

**NÄYTTEET**

Lab.nro	Näytteen kuvaus
9007	Opetusallas
9008	Poreallas
9009	Terapia-allas

**MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET**

Määrittäminen	Yksikkö	9007	9008	9009	Ohjearvo
*Heterotr.pesäkeluku(22°C,68h)	pmy/ml	0	7	0	<100 (V)
*Heterotr.pesäkeluku(36°C,44h)	pmy/ml	0	9	1	<100 (V)
*Sameus	FNU	<0,2	<0,2	<0,2	«0,4 (V)
*pH (mittaus huoneenlämmössä)		7,1	7,2	7,1	«7,6, »6,5 (V)
1)Sidottu kloori, Cl2	mg/l	0,20	0,10	0,17	«0,4 (V)
1)Vapaa kloori, Cl2	mg/l	0,67	0,73	0,66	«1,2, »0,6 (V)
1)Kokonaiskloori, Cl2	mg/l	0,87	0,83	0,83	
Vapaan ja sid. kloorin suhde		3,4	7,3	3,9	»1,5 (V)
1) Lämpötila	oC	32,2	32,5	32,1	
*Pseudomonas aeruginosa	/100ml	Ei todettu	Ei todettu	Ei todettu	

Merkintöjen selityksiä: P = määrittäminen kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, » = suurempi tai yhtäsuuri kuin.  
 Ohjearvo = STM:n asetus 315/2002 (T>32oC)  
 \*=akkreditoitu menetelmä; V=vaatimus S=suositus T=tavoitetaso; Määrittäminen edessä 1) = tilaajan havainto, 2), 3) ja/tai 7) = alihankinta

**LAUSUNTO**

Vedet täyttävät tutkituilta ominaisuuksiltaan Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 315/2002 laatuvaatimukset uima-allasvedelle.

Helmiina Manner  
 Kemisti

Tässä testausselostuksessa esitetyt testatulokset pätevät ainoastaan testatuille näytteille. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Menetelmä-, mittausepävarmuus- ja määrittämissä tiedot liitteenä/toimitetaan pyydettyäessä.

Katuosoite	Postiosoite	Puhelin	Sähköposti	Alv.rek.
Länsi-Louhenkatu 31	PL 51	*019 323895	toimisto@luyylab.fi	2940757-6
08100 LOHJA	08101 LOHJA			

## MENETELMÄTIEDOT

Määrittäminen	Menetelmän nimi ja tutkimuslaitos (sulussa)
*Heterotr.pesäkeluku(22°C,68h)	SFS-EN ISO 6222:1999 (TL64)
*Heterotr.pesäkeluku(36°C,44h)	SFS-EN ISO 6222:1999 (TL64)
*Sameus	SFS-EN ISO 7027-1:2016 (TL64)
*pH (mittaus huoneenlämmössä)	SFS 3021:1979 (TL64)
1)Sidottu kloori, Cl <sub>2</sub>	(TL920)
1)Vapaa kloori, Cl <sub>2</sub>	(TL920)
1)Kokonaiskloori, Cl <sub>2</sub>	(TL920)
Vapaan ja sid. kloorin suhde	(TL64)
1) Lämpötila	(TL920)
*Pseudomonas aeruginosa	ISO 16266-2 (TL64)

## TUTKIMUSLAITOSTIEDOT

Tunnus	Tutkimuslaitoksen nimi
TL64	LUVYLab Oy Ab (FINAS T147)(EN ISO/IEC 17025: 2017)
TL920	Tilaja

## MITTAUSEPÄVARMUUSTIEDOT

Määrittäminen	Näyte	Tuloksen epävarmuus	Määrittämisspvm.
*Heterotr.pesäkeluku(22°C,68h)	2022/9007	Määrittämissrajien alitus	22.11.2022
	2022/9008		22.11.2022
	2022/9009	Määrittämissrajien alitus	22.11.2022
*Heterotr.pesäkeluku(36°C,44h)	2022/9007	Määrittämissrajien alitus	22.11.2022
	2022/9008		22.11.2022
	2022/9009		22.11.2022
*Sameus	2022/9007	Määrittämissrajien alitus	22.11.2022
	2022/9008	Määrittämissrajien alitus	22.11.2022
	2022/9009	Määrittämissrajien alitus	22.11.2022
*pH (mittaus huoneenlämmössä)	2022/9007	±0,2 yks.	22.11.2022
	2022/9008	±0,2 yks.	22.11.2022
	2022/9009	±0,2 yks.	22.11.2022
Vapaan ja sid. kloorin suhde	2022/9007		22.11.2022
	2022/9008		22.11.2022
	2022/9009		22.11.2022
*Pseudomonas aeruginosa	2022/9007		22.11.2022
	2022/9008		22.11.2022
	2022/9009		22.11.2022